



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
VERONESE

Prot. n. *1-17161*  
Allegati n.

Verona, lì 14 NOV. 2017

Prot. arrivo 1-16627 in data 02.11.2017

Rif.: Ing. Giampaolo Venturini  
e-mail:  
giampaolo.venturini@bonificaveronese.it  
PEC consorzio@pec.bonificaveronese.it

Spett.le  
**COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA**  
Ufficio Tecnico – Edilizia Privata  
Piazza G.B. Ferrario n. 1  
37010 COSTERMANO SUL GARDA (VR)

Spett.le  
**REGIONE VENETO**  
**AREA TUTELA E SVILUPPO DEL**  
**TERRITORIO**  
**DIREZIONE OPERATIVA**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE**  
**VERONA**  
Piazzale Cadorna 2  
37126 VERONA (VR)

**Oggetto: Comune di Costermano sul Garda. Piano degli Interventi n. 10. Parere di competenza sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009. Pratica n. 37194/2017**

Con nota prot. 10498 in data 30.10.2017 il Comune di Costermano sul Garda ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009, sulla valutazione di compatibilità idraulica allegata al Piano degli Interventi n. 10 del medesimo comune, a firma del Dott. Ing. Carlo Tagliaro.

Dall'esame della documentazione inviata si deduce quanto segue.

Per l'intervento n. 1 "Viale della Repubblica", in cui le trasformazioni previste non alterano il coefficiente di permeabilità esistente e quindi non comportano alcuna alterazione del regime idraulico, il Dott. Ing. Carlo Tagliaro ha prodotto una asseverazione della non necessità di valutazione idraulica.

Anche per l'intervento n. 2 "Via A. Consolini ( Albarè )" il Dott. Ing. Carlo Tagliaro ha prodotto una asseverazione della non necessità di valutazione idraulica, in quanto trattandosi di un intervento su superficie inferiore a 0,1 ha il grado di impermeabilizzazione è trascurabile.

L'elaborato appare conforme a quanto prescritto dalla suddetta normativa, la valutazione dell'impatto sulla risposta idraulica del territorio delle variazioni urbanistiche e le



misure compensative ivi suggerite appaiono adeguate alla natura del territorio medesimo, per cui si esprime

### PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della valutazione di compatibilità idraulica in oggetto.

Al Comune, considerando il livello generale del Piani d'Intervento (PI), si raccomanda, in fase di approvazione dei Piani Urbanistici di Attuazione (PUA), l'assunzione di specifici progetti esecutivi dei sistemi di compensazione da sottoporre al parere di questo Consorzio.

Tali studi dovranno recepire le disposizioni e le prescrizioni previste nello Studio oggetto del presente parere, con l'eventuale aggiornamento dei sistemi compensativi in base all'effettiva trasformazione del territorio.

I sistemi di compensazione dovranno essere realizzati con modalità e tipologie che permettano una buona integrazione nel paesaggio circostante e la facile manutenzione.

Dovrà essere limitata allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili; dovranno inoltre essere previste, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.).

Gli eventuali recapiti delle acque piovane laminate nella rete idraulica superficiale dovranno essere formalmente concessionati dall'Ente competente (Consorzio o Genio Civile).

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere verificata la presenza di reti irrigue consorziali interferenti con gli interventi e richieste le necessarie autorizzazioni/concessioni per l'eventuale spostamento e/o adeguamento.

Tutte le opere entro e fuori terra dovranno rispettare le distanze di rispetto dai corsi d'acqua secondo le disposizioni della normativa di polizia idraulica di cui ai RR.DD 368 e 523 del 1904.

Al comune si raccomanda la verifica dei sistemi di smaltimento delle acque al suolo.  
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TERRITORIO AMBIENTE  
( Ing. Stefano De Pietri )

